



## Sitzungsvorlage Gemeinderat

Datum: 19.05.2022

Vorlage Nr.: 2022-025

TOP: 3

Status: Öffentlich

### **Einlaufbauwerk Haldenbach – Vorstellung der Entwurfsplanung und Beschluss über das weitere Vorgehen**

---

#### **I. Sachverhalt**

Das verheerende Starkregenereignis am 23.06.2021 hat zu schweren Schäden im Freibad Schechingen geführt. Bei der Analyse des Schadensereignisses hat sich gezeigt, dass die Überschwemmung des Bades hauptsächlich durch die Überlastung des Einlaufs der Verdohlung am Haldenbach (bzw. „Schlossbach“) entstanden ist. Grund hierfür war nicht primär die Dimensionierung des Kanals, sondern der unzureichende Durchfluss. Dieser entstand durch die Bauweise des Einlaufs in Kombination mit einer Blockade durch angeschwemmtes Material. Durch den Bau eines Einlaufbauwerks soll die Einlaufsituation verbessert und die Gefahr einer Blockierung des Kanals minimiert werden. Der Schutz für das Freibad sowie alle nachfolgenden Anwohner entlang des Haldenbachs wird dadurch wesentlich verbessert.

Der Gemeinderat hat in seiner Haushaltsklausur am 13.01.2022 dem Hochwasserschutz eine hohe Priorität eingeräumt und in der mittelfristigen Finanzplanung für das Jahr 2023 80.000,- Euro für das Projekt vorgesehen. Aufgrund der stark gestiegenen Baupreise liegt die Kostenberechnung für die Maßnahme bei **181.000,- Euro**. Für die Maßnahme soll ein Zuschuss nach der **Förderrichtlinie Wasserwirtschaft** beantragt werden. Hierbei besteht die Chance auf eine Regelförderung mit einem **Fördersatz** von **80 Prozent**. Somit verbliebe ein **Eigenanteil** von ca. **36.000,- Euro** bei der Gemeinde. Der Antrag im Rahmen der Förderrichtlinie Wasserwirtschaft muss bis spätestens 30.09.2022 gestellt werden. Die Bewilligung erfolgt üblicherweise Ende April/Anfang Mai des Folgejahres. Die Umsetzung könnte damit im Sommer 2023 beginnen.

Herr Biekert vom Ingenieurbüro LK&P. wird die Entwurfsplanung für das Einlaufbauwerk in der Sitzung vorstellen.

#### **II. Beschlussvorschlag**

- 1) Der Gemeinderat stimmt der Entwurfsplanung für das Einlaufbauwerk Haldenbach zu.
- 2) Die Verwaltung wird beauftragt, die notwendigen Mittel im Haushalt 2023 einzuplanen.
- 3) Die Verwaltung wird beauftragt, einen Zuschuss nach der Förderrichtlinie Wasserwirtschaft für die Maßnahme zu beantragen.

### **III. Anlagen**

- Kurzerläuterung
- Kostenberechnung
- Bauwerksplan